

Benvic Europe Ibe SL
C del Besòs, 4-6
08170 Montornès del Vallès

Us comunico que la regidora delegada de l'Àrea del Territori en data 27 de març de 2023 ha dictat la resolució següent:

“DECRET 20230001000961 Benvic Europe Ibe SL, el dia 16 de gener de 2023 i número de registre d'entrada E2023000991, va sol·licitar informe previ en matèria d'incendis de l'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables al carrer del Besòs, 4-6 amb ref. cad. 6996005DF3969N0001YZ.

L'enginyer tècnic industrial del Consell Comarcal del Vallès Oriental d'acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Montornès del Vallès i el Consell Comarcal per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria, en data 22 de març de 2023 ha emès informe el contingut literal del qual es transcriu a continuació:

“

- Que la modificació significativa de l'activitat en matèria d'incendis, en el marc del tràmit d'obra major de remunta de nau industrial destinada a producció i magatzem (exp. TLOM2022000015), si està inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, per la qual cosa, si està sotmesa al control preventiu de l'Administració de la Generalitat (Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments).
- Que en data 16 de gener de 2023 i amb número de registre d'entrada E2023000991, la persona interessada va sol·licitar el certificat positiu de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, aportant un projecte signat per l'enginyer industrial Xavier Pascual Mollfulleda amb visat nº B-568711 de 10/11/2022 pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Que en data 14 de març de 2023 el Departament d'Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Regió d'Emergències Metropolitana Nord de la Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable que literalment diu:

“[...]

Titular: BENVIC EUROPE IBE, S.L.
Establiment o activitat: BENVIC EUROPE, S.L.
Tipus d'activitat: fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables
Adreça: Carrer del Besòs, 4-6 PI Can Bosquerons de baix, 4-6
Municipi: Montornès del Vallès
Referència: 25/2019/000106
Referència externa: TCQU2023000001

Fets

1. El dia 25/01/2023 ha entrat amb el número de registre 9056/10803/2023 la sol·licitud de l'informe de prevenció d'incendis en relació a l'activitat de la referència. Aquest projecte està elaborat per l'enginyer industrial Xavier Pascual Mollfulleda i es va signar el dia 10/11/2022.
2. Aquest projecte planteja modificacions significatives al projecte tècnic elaborat per l'enginyer industrial José Serra Capmany i entrat el dia 12/03/2019 ha entrat amb el número de registre E9000/00045496/2019.

Fonaments de dret

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i posteriors modificacions i correccions.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Conclusions

El present informe es refereix únicament a la modificació significativa que es farà en aquest establiment que ja disposa de llicència consistent en l'ampliació de la zona productiva (sector 2) en detriment de l'espai destinat a magatzem (sector 1) que inclou una remonta de la coberta d'aquesta part del sector 2. També es refereix a la construcció de noves sitges per a les matèries primeres a utilitzar, recinte per a la conservació i dosificació de matèria primera líquida inflamable, recintes d'energia elèctrica de Baixa Tensió, sala de compressors, espai tècnic per a la ubicació de refredadores i marquesina per a poder deixar producte acabat previ al seu emmagatzematge definitiu.

Vista la documentació presentada, s'emet informe favorable condicionat a l'adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:

- Durant l'acte de comprovació caldrà disposar de la certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis (pintura intumescent per a perfils d'acer) segons s'estableix a la Instrucció Tècnica Complementària SP136.
- Durant l'acte de comprovació caldrà disposar del certificat de resistència al foc de tots els elements constructius delimitadors dels sectors (mur separador EI60 entre sectors 1 i 2 mitjançant panells sandvitx aïllants, comporta mòbil EI60 entre sectors 1 i 2, plaques de pladur ignífug amb proteccions de perlita, portes EI i franges tallafocs a façana i coberta amb panells de llana de roca).
- Cal que la comporta mòbil entre els sectors 1 i 2 activi el seu tancament automàtic mitjançant els detectors automàtics d'incendi situats als sectors adjacents d'aquesta, per tant als sectors 1 i 2 segon instrucció tècnica complementària SP 143. El tancament automàtic de l'element de compartimentació mòbil s'ha d'activar:
 - En tot cas, mitjançant el senyal del sistema de detecció i alarma d'incendis.
 - Per l'activació de qualsevol polsador d'alarma de l'establiment.
 - En tot cas, per fallada del subministrament elèctric.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures.

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final d'obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

[...]"

D'acord amb les competències que m'atorga el decret 20210001002800 de 14 d'octubre, RESOLC:

Primer. Aprovar el projecte presentat, en matèria d'incendis amb el condicionat següent:

El titular és responsable d'executar i mantenir les condicions de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació i a l'informe favorable de 30 de desembre de 2021 del Departament d'Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Regió d'Emergències Metropolitana Nord de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Notificar a l'interessat que, per tal d'obtenir el certificat positiu en matèria d'incendis, haurà de contractar a una entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) acreditada en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, per a què, en base a la present aprovació, emeti l'esmentat document segons el procediment establert a la Llei 3/2010, de 18 de febrer. Tanmateix es recorda que caldrà acreditar la inscripció al RITSIC al canal empresa de la Generalitat de Catalunya de la instal·lació de protecció activa contra incendis d'acord amb l'article 4.4 de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments i la nota aclaridora NA-PCI 1/2019 de desembre de 2019 de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Comunicar a l'interessat que la tramitació d'aquesta sol·licitud, si s'escau, estarà subjecta al pagament dels corresponents tributs locals, preus públics o qualsevol ingrés de dret segons l'article 6 de l'ordenança fiscal Orfidis 12, la tramitació queda subjecte al codi número 17, que li serà degudament liquidat i notificat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació en virtut de la delegació acordada pel Ple del dia 6 de novembre de 2003.

Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat amb la corresponent instrucció de recursos.

Cinquè. Comunicar aquest acord als departaments interessats per al seu coneixement i efectes adients."

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes adients, fent-vos saber que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució – el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Document signat electrònicament